

●●● BGR Вентилаторен конвектор



Инструкция за монтаж и експлоатация

Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете тази инструкция
и я запазете за последващи консултации

Съдържание

1. Обща информация

1.1	Общи инструкции	1
1.2	Защити	1
1.3	Описание	4
1.4	Работни температури	4

2. Монтаж

2.1	Транспорт и пренасяне	5
2.2	Инструкции за пренасяне	5
2.3	Размери	6
2.4	Описание на частите	8
2.5	Изисквания при монтаж	8
2.6	Предпазни мерки и препоръки	9
2.7	Акcesoари	9
2.8	Монтаж	10
2.8.1	Преди монтаж	10
2.8.2	Сваляне на нагнетателната решетка	11
2.8.3	Монтаж на стена	11
2.8.4	Монтаж на крачета (само за модели с крачета)	13
2.8.5	Свързване на тръбите	14
2.8.6	Филтър	17
2.8.7	Изолация	18
2.8.8	Монтаж на дренажната система	18
2.9	Тест	18
2.9.1	Обезвъздушаване	18
2.9.2	Проверка преди включване на уреда	19
2.9.3	Включване на уреда	19

3. Инструкции за работа

3.1	Табло за управление	20
3.2	Инструкции за управление	21

4. Поддръжка

4.1	Препоръки	25
4.2	Почистване на филтъра	25
4.3	Периодична проверка и обезвъздушаване на водния кръг	26
4.4	Източване	26
4.5	Сервизиране на ел. компоненти	26
4.6	Сервизиране на вентилатора	27
4.7	Подмяна на ел.таблото	28

5. Приложение

5.1	Чертеж и списък на частите	30
5.2	Диаграма за свързване	32
5.3	Технически данни	33

► 1. Обща информация

1.1 Общи инструкции

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги следвайте при работа с уреда, за да избегнете повреди и или наранявания. Характеристиките на уреда подлежат на промяна без предвари телно предупреждение с цел подобряване на качествата. Моля, проверете лепенката с характеристики върху уреда за подобрения в качествата.

1.2 Защити

Моля спазвайте стриктно следните предупреждения, предпазни мерки и забрани.




..... Внимание




..... Препоръка




..... Забрана




Не позволявайте на деца да си играят с уреда.



Монтажът, сервизирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран техник.




Забранено е да се правят промени по уреда



Използвайте подходящ контакт за уреда.


► 1. Обща информация



► 1. Обща информация



1. При повреда на захранващия кабел, той трябва да бъде подменен от оторизирана сервизна база.
2. Този уред не трябва да се използва от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни и ментални възможности, или хора, които нямат необходимите знания и опит за работа с уреда, освен ако не са под надзора на хора, отговорни за тяхната безопасност.
3. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Уредът трябва да бъде монтиран при спазване на действащите норми.
5. Тип на предпазителя : 522 T. 15A L250V
6. Тази маркировка показва, че в края на жизнения си цикъл уредът трябва да бъде предаден отделно за рециклиране. След изтичане на жизнения цикъл, не изхвърляйте уреда заедно с останалите отпадъци, а го предайте на специализираните за това места, или го върнете на дистрибутора в момента на закупуване на подобен уред. Правилното отделно събиране, рециклиране и преработка спомага за предотвратяване на негативни ефекти за околната среда и здравето, и оптимизира рециклирането и повторната употреба на компонентите, използвани при производството на оборудването.






1. *Обща информация*

1.3 Описание

- Уникална структура, супер тънък дизайн и тиха работа.
- Високо ефективен DC мотор на вентилатора.
- Балансирана система на вентилатора за изключително тиха работа.
- Меден топлообменник оребрен с алуминиеви ламели, осигуряващ значително по-голяма топлообменна повърхност на уреда.
- Структура от поцинкован метал, оборудвана с цялостна изолация и решетки от високо-качествена алуминиева сплав.
- Дренажна вана и анти-кондензна изолация.
- Филтър от регенеративен полипропилен.



1.4 Работни температури

Режим на работа	Стайна температура		t° на вход. вода	
	Min	Max	Min	Max
Отопление/Охлаждане	5°C	32°C-60%U.R./R.H.	4°C	80°C




2. Монтаж

2.1 Транспортиране и пренасяне



Не отваряйте и нарушавайте опаковката преди монтаж. Уредът трябва да бъде пренасян и повдиган само от обучен персонал. При получаване, проверете дали уредът не е повреден при транспортирането и дали е окомплектован с всички части.



При разопаковането, следвайте следните инструкции :

1. Проверете за нарушения в опаковката.
2. Отворете опаковката.
3. Проверете дали всички аксесоари са налични.
4. Изхвърлете опаковката на определените за целта места.

2.2 Инструкции за пренасяне




Уредът трябва да бъде местен внимателно , за да се избегнат повреди по корпуса и вътрешните механични и електрически компоненти.

Всички описани дейности трябва да бъдат извършени при спазване на действащите норми за безопасност, както по отношение на използваните инструменти, така и на предприетите действия. Преди да местите уреда се уверете, че подемната машина има необходимия за целта капацитет.

2. Монтаж

2.3 Размери


Вентилаторен конвектор без вентил



Модел	A (mm)	Връзка	Тегло (Kg)
BGR-200*	694	G1/2"	16
BGR-400*	894	G1/2"	22
BGR-600*	1094	G1/2"	28
BGR-800*	1294	G1/2"	32

2. Монтаж


Вентилаторен конвектор с 3-пътен вентил



Модел	A (mm)	Връзка	Тегло (Kg)
BGR-200*V	694	G1/2"	16
BGR-400*V	894	G1/2"	22
BGR-600*V	1094	G1/2"	28
BGR-800*V	1294	G1/2"	32

► 2. Монтаж

2.4 Описание на частите



2.5 Изисквания при монтаж

Уредът може да бъде монтиран на под (само за модели с крачета), за постигане на оптимална ефективност. За да бъдат избегнати повреди и опасни ситуации, при монтаж трябва да се спазват следните минимални отстояния:


-За монтаж на под, минималното отстояние е 80mm между пода и долната част на уреда, 20mm между стените и страните на уреда за лесно сваляне на страничните панели, и 140mm около нагнетателната и смукателната решетки.

-Стената трябва да е здрава и да може да издържи теглото на уреда, и пред смукателната решетка трябва да има мин. 400mm разстояние от други предмети.

Разположение на уреда



Преден изглед на вертикален монтаж



Монтаж на стена

2. Монтаж

2.6 Предпазни мерки и препоръки



Монатжът на уреда трябва да бъде извършен от квалифициран техник .

Спрете захранването преди да започнете работа по монтажа и поддръжката на уреда .


Необходими инструменти




Ролетка



Отвертка



Бормашина



Гаечен ключ



Ножици

2.7 Аксесоари

(1) Само за модели с крачета :

Извадете кутията с аксесоари, както е показано на снимката :




Списък с аксесоари

Наименование	Кол.	Изглед	Наименование	Кол.	Изглед
Уплътнение	1		Витнт + шайба	2	
Рapidка (ST4.1X10)	4		Анкерен болт	4	
Фиксатор за сензор	1		Гумени уплътнения	2	

2. Монтаж

(2) Извадете кутията с аксесоарите.

Аксесоари за моделите с крачета:



Наименование	Кол.	Изглед
Шаблон за монтаж	1бр	
Дренажна тръба	1бр	
Инструкция за експлоатация	1бр	
Пластмасова скоба	2бр	

Аксесоари за моделите без крачета:

Наименование	Кол.	Изглед	Наименование	Кол.	Изглед
Инструкция за експлоатация	1бр.		Дренажна тръба	1бр.	
Пластмасова скоба	2бр		Скоба за тръба	1бр.	
Анкерен болт	4бр		Уплътнителен пръстен	2бр.	
Винт	2бр		Пружинна шайба	2бр.	
Шайба	1бр		Рapidки	4бр.	
Фиксатор за сензор	1бр		Шаблон за монтаж	1бр.	

2.8 Монтаж

2.8.1 Преди монтаж

Преди да започнете монтажа, страничните панели на уреда трябва да бъдат свалени. Използвайте отвертка, за да махнете винтовете под лявата страна на нагнетателната решетка и след това издърпайте левия панел.

Натиснете таблото за управление в дясната част на уреда, развийте винтовете под таблото за управление и издърпайте десния панел.



2. Монтаж




2.8.2 Сваляне на нагнетателната решетка

Свалете по един винт от двете страни на нагнетателната решетка и я свалете



2.8.3 Монтаж на стена

Извадете шаблона от кутията с аксесоари и го поставете на стената.





Стена

Мярка : mm

BGR800-*W	1 294	964
BGR600-*W	1 094	764
BGR400-*W	794	564
BGR200-*W	594	364
Модел	A	B

► 2. Монтаж


1. След като изберете подходящо място за монтаж, уредът трябва да бъде монтиран към стената с помощта на 2 болта – по един от всяка страна. За да монтирате уреда на дървена стена, използвайте подходящи болтове.
2. Отбележете на стената мястото на отворите за монтаж, пробийте ги, поставете дюбелите $\Phi 8$ и поставете шайбите, за да избегнете съприкосновение между стената и уреда.
3. Монтирайте тялото върху болтовете (фиг. 3) и го нивелирайте, така че да осигурите наклон към страната, от която изтича кондензът.



► 2. Монтаж

2.8.4 Монтаж на крачета (само за модели с крачета)

Монтирайте крачетата на уреда, като затегнете болтовете от двете им страни



Монтаж на стойката за крачета

Поставете стойката за крачета след като хидравличните връзки са свързани (Виж 2. 8. 4)



► 2. Монтаж


2.8.5 Свързване на хидравличните връзки

Забележка: Тръбата за водата не трябва да излиза извън страничния панел, в противен случай той няма да може да бъде поставен на място.


След като уредът бъде монтиран, свържете тръбите за водата, както е указано на лепенките върху уреда. Спазвайте всички действащи норми и изисквания за безопасност. След приключване с монтажа, проверете за течове, почистете уреда и т.н.

За модели с 3-пътен четириходов вентил :

Тръби, минаващи през стената




Тръби, минаващи през пода




За модели с 3-пътен триходов вентил:

Тръби, минаващи през стената



Тръби, минаващи през пода




2. Монтаж

Инструкции за монтаж

За модели с 3-пътен четириходов вентил:

1. Свалете капачките от вход./изход. изводи за вода.




2. Свържете уреда към водната система. Препоръчва се използването на меки връзки за свързване към изводите на уреда. Изберете тръби с подходяща дължина, за да свържете уреда към водната система.

Забележка: Поставете уплътнение между меката връзка и извода за водата и затегнете с гаечен ключ, за да избегнете течове.



Забележка: За да свържете хидравличните връзки е необходимо да използвате един гаечен ключ за изводите на уреда и друг, за да свържете изводите към меките връзки. Не използвайте само един гаечен ключ, защото рискувате да повредите изводите на уреда.




2. Монтаж

Инструкции за монтаж:


За модели с 3- пътен триходов вентил:

1. Свалете капачките от вход./изход. изводи за вода




2. Свържете уреда към водната система. Препоръчва се използването на меки връзки за свързване към изводите за вода на уреда. Изберете тръби с подходяща дължина, за да свържете уреда към водната система.

Забележка: Поставете уплътнение между меката връзка и извода за водата и затегнете с гаечен ключ, за да избегнете течове.




Забележка: За да свържете хидравличните връзки е необходимо да използвате един гаечен ключ за изводите на уреда и друг, за да свържете изводите към меките връзки. Не използвайте само един гаечен ключ, защото рискувате да повредите изводите на уреда.




2. Монтаж

3. Свържете тънкия край на дренажната тръба към по-широкия отвор на дренажната вана и затегнете със скоба.



2.8.6 Филтър


▼ Препоръчваме монтирането на мрежест филтър преди извода за входящата вода, за поддържане на качеството на водата и пречистване от замърсявания. Уверете се, че мрежестият филтър е монтиран надолу. Препоръчва се монтажа на възвратен клапан, за да се осигури лесно почистване и подмяна на филтъра.



2. Монтаж

2.8.7 Изолация


Всички тръби трябва да бъдат изолирани с изолация с дебелина не по-малка от 13mm. Крановете на вентилите трябва да останат извън изолация за последваща употреба. Изолацията трябва да бъде залепена с лепенка.



2.8.8 Монтаж на дренажната система

Дренажната система трябва да бъде с подходящ наклон, така че да се осигури правилното оттичане на кондензата. Следвайте следните стъпки:

Забележка: За да проверите дали наклонът е правилен, препоръчваме да сипете много бавно вода в дренажната вана. Ако водата не може да се оттече, трябва да нанесете корекции.




2.9 Тест

2.9.1 Обезвъздушаване

След като приключите с монтажа, следвайте следните стъпки, за да обезвъздушите уреда :

- ①. Свалете нагнетателната решетка
- ②. Отворете всички водни клапани, за да напълните системата с вода.
- ③. Отворете обезвъздушителя и проверете водата в прозрачната тръба, свързана към клапана. Ако прозрачната тръба е пълна с вода без балончета, водата е напълно обезвъздушена. Затворете обезвъздушителя.





2. Монтаж

2.9.2 Преди включване

Преди да включите уреда трябва да бъдат направени няколко проверки на системата , които ще осигурят оптималното ѝ функциониране.

Следвайте следните стъпки:

- ① Уверете се, че вентилаторът се върти свободно .
- ② Проверете правилната посока на водата във всички тръби.
- ③ Проверете всички тръбни връзки.
- ④ Уверете се, че захранването към уреда отговаря на изискванията.
- ⑤ Уверете се, че уредът е заземен правилно.
- ⑥ Проверете всички предпазители и защитни средства .
- ⑦ Уверете се, че всички електрически връзки са добре затегнати.
- ⑧ Уверете се, че няма течове по тръбите и че уредът е добре вентилиран.


2.9.3 Включване

След като се уверите, че всички електрически връзки отговарят на действащите изисквания и норми, следвайте инструкциите за работа, за да включите уреда.

След като включите уреда, при наличие на необичаен шум, моля незабавно изключете електрическото захранване.

3. Включване

3.1 Табло за управление



Символ	Значение	Символ	Значение
	Режим отопление		Таймер
	Режим охлаждане		Електрически нагревател
	Автоматичен режим		Режим „Сън“
	Режим обезвлажняване		Заклучване на управлението
	Режим вентила		Скорост на вентилатора
	Вентили 1 и 2		t° на вход. вода и зададенат°


3. Включване

3.2 Инструкции за употреба

(1) ON/OFF

☉ Когато уредът е в готовност, натиснете  за 3 сек., за да го включите. Когато уредът работи, натиснете  отново за 3 сек за да превключите в режим на готовност


При прекъсване на ел. захранване, уредът автоматично възстановява последния режим на работа



(2) Режим готовност

☉ Режим готовност се активира в следните два случая, при които уредът не работи, а само показва стайната температура

1. Включен → не е натиснат бутонът .
2. Работи → натиснат е бутонът , за да се изключи.



Режим готовност без закл.

(3) Заклучване на управлението

☉ Таблото за управление автоматично се изключва 30 секунди след последната зададена команда.

Когато таблото е заключено, на дисплея се появява икона . И уредът не изпълнява команди, зададени чрез таблото за управление.

Натиснете бутона  за 3 сек. докато иконата  изчезне, за да отключите таблото за управление.




Вкл., отопление, заключено


(4) Избор на режим

☉ След като включите уреда, натиснете  за да изберете режим на работа. Режимите се променят в следната последователност:

Режим отопление , Режим охлаждане ,
 Режим обезвлажняване  Режим вентилация 
 Автоматичен режим  Режим



Избор на режим



(5) Режим „Сън“


Натиснете бутона  за 3 секунди, за да изберете или да излезете от режим „Сън“. При избор на този режим, на дисплея се появява иконата .

При активиране на функцията „sleep“, зададената температура автоматично се понижава (в режим отопление) или се повишава (в режим охлаждане) с 2°C. След 8 часа, режимът се изключва автоматично.

3. Включване

(6) Настройка на температурата



- ◎ След като включите уреда, натиснете ▲ или ▼ , за да настроите желаната температура.



Настройка на температурата

(7) Настройка на скоростта на вентилатора


- ◎ Изберете скорост на вентилатора, като натиснете бутона **SET**. Скоростта на вентилатора се променя в следната последователност: Супер ниска , ниска , средна , И висока , или можете да активирате автоматичен режим. (Дисплеят се променя на всяка 0.5сек.).



Супер ниска скорост на вент.



ниска скорост на вент



Средна скорост на вент.



Висока скорост на вент.

(8) Настройка на таймера

☞ Таймер за включване

Когато уредът е в режим на готовност, натиснете бутона  за 3 секунди и настройте таймера с помощта на бутоните ▲ и ▼ . Системата автоматично запазва настройката след 3 сек. и  светва. Зададената стойност е в часове.

След като зададете настройките, уредът автоматично ще се включи в зададения час. Тази настройка важи еднократно.



Таймер за включване

☞ Таймер за изключване

Когато уредът е включен, натиснете бутона  за 3 сек. и настройте таймера с помощта на бутоните ▼ и ▲ . Системата автоматично запазва настройката след 3 сек. и  светва.

Зададената стойност е в часове. След като зададете настройките, уредът автоматично ще се изключи в зададения час. Тази настройка важи еднократно.



3. Включване

☞ Изключване на таймера

Натиснете бутона  и настройте таймера на 0, за да го изключите.


(9)Самопроверка

Натиснете  два пъти в продължение на 3 сек. , след стартиране на конвектора и той ще премине в режим на самопроверка: ще се стартират последователно клапа 1 (EV1) и клапа 2.

Режимът се деактивира автоматично след 10сек. , но уредът ще премине в стандартен режим на работа само след рестартиране.

(10)Настройка на параметрите

☉ Натиснете  и  едновременно, за да настроите параметрите, когато уредът е в режим на готовност. На дисплея се показват номерата  на параметрите. Натиснете  и  , за да изберете номер на параметър и  , за да потвърдите избора. Настройте параметъра с помощта на бутоните  и  . Системата се връща автоматично към избора на серийни номера 10 секунди след последната настройка и излиза от менюто за настройка на параметри 10 секунди след последната настройка. За да запазите и да се върнете назад, натиснете бутона  след като настроите даден параметър или изберете серийен номер.



3. Включване

(10) Параметри

Сериен номер	Значение	Обхват	Фабр. настр.
1	Висока скорост на вент.в охл.	12-15	14
2	Средна скорост на вент. в охл.	10-13	12
3	Ниска скорост на вент. в охл.	8-12	10
4	Висока скорост на вент. в отопл.	10-15	12
5	Средна скорост на вент. в отопл.	8-12	10
6	Ниска скорост на вент. в отопл.	5-10	7
7	Супер ниска скорост в отопл.	4-8	5
8	Работа на вентила	0 (OFF) , 1 (ON)	1
9	485 комуникация	0 (OFF) , 1 (ON)	0
10	ВКЛ./ИЗКЛ. Надисплея	0 (OFF- Дисплейт изгасва след 5 минути без активност по управлението), 1 (ON- дисплейт свети постоянно)	1

P_s : реална скорост на вентилатора=Зададена скорост*100

(11) Кодове за грешки

Кодовите за грешки се появяват на дисплея. Множество кодове за грешки ще се появят последователно на дисплея.

Сериен номер	Възможни причини	Код на грешка
1	Грешка в сензора на входящия въздух	E1
2	Грешка в сензора на входящата вода	E2
3	Грешка в DC мотора	E3
4	Грешка в темп. сензор на стайния термостат	E4 (активен параметър 9)
5	Грешка в сенз. за влажност на ст. термост.	E5 (активен параметър 9)
6	Грешка в комуникац. на дънния термостат	E6
7	Грешка в комуникац. на стайния термостат	E7 (активен параметър 9)

Кодовите за грешки се появяват когато :

1. Грешка в сензора на входящия въздух : Температурният контрол се изключва, грешката се появява.
2. Грешка в сензора на входящата вода : Ограничението на температурата на входящата вода се изключва, грешката се появява.
3. Грешка в DC мотора: Уредът спира да работи, кодът за грешка се появява.
4. Грешка в температурния сензор на стайния термостат : Температурният контрол се изключва, грешката се появява.
5. Грешка в сензора за влажност на стайния термостат : Показва само кода за грешка.
6. Грешка в комуникацията на дънния термостат : Показва само кода за грешка.
7. Грешка в комуникацията на стайния термостат : Уредът спира да работи, грешката се появява.

► 4. Поддръжка

4.1 Забрани и препоръки

- Забранена е подмяната на вътрешни части и кабели на уреда. Това може да причини повреди или наранявания.
- Ако уредът не работи нормално, спрете електрическото му захранване. Отстраняването на проблема трябва да бъде извършено от квалифициран техник.
- “ Кодове за грешки” в това упътване може да помогне за отстраняването на проблема.
- При студено време, ако уредът не е работил продължително време, източете водата от системата.
- Периодично проверявайте стабилността и вентилацията на уреда. .
- Преиодично почиствайте филтъра, за да осигурите свободното движение на водата.



4.2 Почистване на въздушния филтър

За да осигурите правилното засмукване на въздух, почиствайте въздушния филтър веднъж месечно или по-често, ако уредът се използва в прашна среда.



За да извадите филтрите ги издърпайте към Вас. Филтрите се почистват с прахосмукачка, след което се измиват с неагресивен препарат и много хладка вода, и се изсушават добре преди да се поставят на място. Вкарайте филтрите на място, като пъхнете по-късата страна в пластмасовата стойка под вентилатора (фиг. 4).

► 4. Поддръжка



4.3 Периодично проверявайте и обезвъздушавайте системата.

Препоръчително е да проверявате и обезвъздушавате системата, за да осигурите оптималното ѝ функциониране (Виж т.2. 9. 1– Обезвъздушаване)


4.4 Изпразване

Източете водата от системата в случай, че уредът не е работил продължително време.

Периодично проверявайте дали в системата има въздух и при необходимост я обезвъздушете, като следвате инструкциите в глава 3.

4.5 Сервизиране на електрическите компоненти

При необходимост от сервизни дейности по електрическата част, следвайте инструкциите в т.2.8 и свалете десния панел, за да получите достъп до електрическата кутия.





► 4. Поддръжка

4.6 Сервизиране на вентилатора

В случай, че вентилаторът не работи правилно, свалете десния панел.

1. Свалете десния панел, отворете електрическата кутия, издърпайте конектора на мотора.
2. Използвайте шестограм, за да разделите мотора и вентилатора.
3. Свалете болтовете от мотора .
4. Извадете мотора или вентилатора .



► 4. Поддръжка

4.7 Подмяна на електрическата платка

【Сваляне на електрическата платка】


1. Спрете захранването към уреда и свалете десния панел .
2. Свалете винтовете в горната и долна част на електрическата кутия с помощта на отвертка и отворете капака на електрическата кутия.



3. Разкачете конектора на мотора, конектора на захранването, конектора за 3-пътния вентил, конектора за сензора за входящ въздух и конектора за сензора за входяща вода.




4. Развийте четирите пластмасови винта на електрическата платка с помощта на отвертка и я свалете.



► 4. Поддръжка

【Монтаж на нова платка】


1.Поставете новата платка и я фиксирайте с четирите пластмасови винта.



2.Включете конектора на мотора , конектора на захранването, конектора за 3-пътния вентил, конектора за сензора за входящ въздух и конектора за сензора за входяща вода.




3.Поставете капака на електрическата кутия.



5. Приложение

5.1 Чертеж и списък на частите




5. Приложение

№	Име
1	Свързващ профил
2	Свързващ профил
3	Пластмасов гръб
4	Гумен въздушен дефлектор
5	Декоративен панел
6	Изолация
7	Въздушен дефлектор 4
8	Термоглава
9	Вентил
10	Изолация
11	Лява вътрешна планка
12	Дренажна вана
13	Лагерна втулка 1
14	Лагерна втулка 2
15	Ляв външен панел
16	Лява опорна планка 1
17	Преден панел
18	Въздушен филтър 1
19	Смукателна решетка
20	Лява опорна планка 2
21	Фиксатор за решетка
22	Ляв фиксатор за топлообменника
23	Въздушен филтър 2
24	Вентилаторна турбина
25	Опорна планка за дефлектора
26	Въздушен дефлектор 3
27	Въздушен дефлектор 5

№	Име
28	Въздушен дефлектор 1
29	Въздушен дефлектор 2
30	Десен фиксатор за топлообменника
31	Гумена тапа
32	Дренажна вана
33	Дясна вътрешна планка
34	Изолация
35	Топлообменник
36	Свързващ профиле
37	Дясна опорна планка 2
38	Дясна опорна планка 1
39	Фиксатор за мотора 1
40	Фиксатор за мотора 2
41	DC вентилаторен мотор
42	Капак на ел. кутия
43	Изолация
44	Електрическа платка
45	Основа на управлението
46	Магнитен пръстен
47	Десен външен панел
48	Силова платка
49	Магнит
50	Фиксатор за магнита
51	Декоративен панел
52	Темп. сензор за топлообменника
53	Сензор за вх./изх. въздух

5. Приложение

5.2 Електрическа схема



5. Приложение

5.3 Технически характеристики

Модел		BGR-200	BGR-400	BGR-600	BGR-800
(a)Обща охл. мощност	kw	0.75	1.5	2.2	3.1
Осезаема охл. мощност	kw	0.61	1.25	1.9	2.6
Воден дебит	l/h	142	302	453	573
Загуба на налягане	kPa	7	9	22	28
(b) Отоплитена мощност	kw	0.99	2	3.2	4.85
Воден дебит	l/h	142	302	453	573
Загуба на налягане	kPa	6.5	7	18.5	24.5
(c)Отоплителна мощност	kw	1.55	3.1	4.6	6.3
Воден дебит	l/h	162	343	471	600
Загуба на налягане	kPa	7	7.5	19	25.0
Количество вода в топлообменника	l	0.48	0.85	1.15	1.48
Макс. работно налягане	bar	10	10	10	10
Тръбни връзки	inches	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
(d)Макс. въздушен дебит	m ³ /h	160	320	500	600
(d)Мин. въздушен дебит	m ³ /h	50	150	200	300
Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Макс. работен ток	A	0.115	0.16	0.21	0.24
Макс. ел. консумация	W	14	23	27	33
(e)Максимален шум	dB(A)	39	40	42	43
(e)Минимален шум	dB(A)	19.8	18.3	28	28
Дължина	mm	694	894	1094	1294
Височина (без крачета)	mm	580	580	580	580
Дебелина	mm	129	129	129	129
Нето тегло	kg	16	22	28	34
Бруто тегло	KG	18	24	30	36

Забележка:

(a) Охлаждане: Темп. на водата 7/12°C ; Стайна температура DB/WB 27/19°C.

(b) Отопление: Темп. на входящата вода 50 °C , воден дебит като в режим охлаждане; Стайна темп. 20 °C.

(c) Отопление: Темп. на входящата вода 70 °C , темп. на изход. вода 60 °C ; Стайна темп. 20 °C.

(d) Въздушен дебит, измерен при чист филтър.

(e) Нива на шум според ISO23741/2 и ISO 7779:2001

Тези технически характеристики подлежат на промяна без предварително предупреждение. За реалните характеристики, моля вижте лепенката на уреда.





1508 София, бул. "Витоша" №115-117
Тел.: 700 11 220 • office@bgr.bg